СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.Н06336

Срок действия с 06.09.2019 по 05.09.2022

№ 0495017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия из пенополиэтилена марок "Тилит Супер", "Тилит Супер АЛ", "Тилит Супер ТП", "Тилит Базис", "Тилит Базис-ПЭ" - листы (рулоны); ленты демпферные; "Тилит Блэк Стар Дакт", "Тилит Блэк Стар Дакт АЛ", "Тилит Супер АЛ СК" - листы (рулоны) самоклеящиеся; марок "Тилит Супер СК", "Тилит Блэк Стар СК" - ленты самоклеящиеся; "Тилит Супер", "Тилит Блэк Стар", "Тилит Супер Протект", "Тилит Блэк Стар Сплит" - трубки; "Тилит Базис" - шнур, шнур с отверстием, профиль. Серийный выпуск.

код ОК 22.21.41.110

код ТН ВЭД 3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2244-069-04696843-2003, ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон/факс: Телефон (48535) 3-08-71; Факс (48535)3-22-66.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон/факс: Телефон (48535) 3-08-71; Факс (48535)3-22-66.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/А-06/09/19 от 06.09.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ А.А. Белянин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.Ю. Батюков
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Образец заказчику для ознакомления

АО «ОПЦИОН», Москва, 2019, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.00100/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ" № 0025440

(АО "Завод ЛИТ")

Адрес: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.

ОГРН 1027601047253. Телефон: (48535) 3-08-71, Факс: (48535) 3-22-66

E-mail: lit@zavodlit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ" (АО "Завод ЛИТ")

Адрес: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.

ОГРН 1027601047253. Телефон: (48535) 3-08-71, Факс: (48535) 3-22-66

E-mail: lit@zavodlit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийный бедствий».
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные ТИЛИТ из пенополиэтилена в виде трубок и листов (рулонов) марок Супер, Супер АЛ, Блэк Стар, Блэк Стар Сплит, Блэк Стар Дакт АЛ, Базис
ТУ 2244-069-04696843-2003 с изм. 1-10.
ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009).

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2: 22.21.41.110
код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015187, № 0015188).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт по результатам Инспекционного контроля (ИК) № 874/875/876/ТР/ИК-2018 от 06.11.2018г. Акт проверки состояния производства при проведении ИК № 874/875/876/ТР/ИК-2018 от 24.10.2018г. Протокол по испытаниям сертифицированной продукции № 73/ИК-2018 от 03.11.2018г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема сертификации 3С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 17.0646.026 от 27.03.2017г., техническая документация Изготовителя. ТУ 2244-069-04696843-2003 с изм. 1-10. ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009). Сертификат соответствия № C-RU.ПБ97.В.00874 от 03.11.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2019 по 29.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

Образец для ознакомления заказчику

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.00100/19

(обязательная сертификация)

№ 0015187

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Изделия теплоизоляционные ТИЛИТ из пенополиэтилена в виде трубок и листов (рулонов) марок Супер, Блэк Стар, Блэк Стар Сплит, Базис.		
Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	**Группа**
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Э.И. Бурунин
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ А.Г. Ермакова
подпись инициалы, фамилия

Образец заказчику для ознакомления

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.00100/19

(обязательная сертификация)

№ 0015188

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Изделия теплоизоляционные ТИЛИТ из пенополиэтилена в виде трубок и листов (рулонов) марок Супер АЛ, Блэк Стар Дакт-АЛ.		
Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	**Группа**
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

Образец заказчику для ознакомления

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ97.В.00189/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ" № 0026553
(АО "Завод ЛИТ")
Адрес: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.
ОГРН 1027601047253. Телефон: (48535) 3-08-71, Факс: (48535) 3-22-66
E-mail: lit@zavodlit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ" (АО "Завод ЛИТ")
Адрес: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.
ОГРН 1027601047253. Телефон: (48535) 3-08-71, Факс: (48535) 3-22-66
E-mail: lit@zavodlit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийный бедствий».
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные ТИЛИТ из пенополиэтилена в виде трубок и листов (рулонов) марок Супер Протект, Блэк Стар Дакт.
ТУ 2244-069-04696843-2003 с изм. 1-11.
ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2: 22.21.41.110
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7; 10, табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015210).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт по результатам Инспекционного контроля (ИК) № 874/875/876/ТР/ИК-2018 от 06.11.2018г. Акт проверки состояния производства при проведении ИК № 874/875/876/ТР/ИК-2018 от 24.10.2018г. Протокол по испытаниям сертифицированной продукции № 73/ИК-2018 от 03.11.2018г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема сертификации 3С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 17.0646.026 от 27.03.2017г., техническая документация Изготовителя. ТУ 2244-069-04696843-2003 с изм. 1-11. ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009). Сертификат соответствия № C-RU.ПБ97.В.00875 от 03.11.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2019 по 16.07.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

Образец заказчику для ознакомления

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ97.В.00189/19

(обязательная сертификация)

№ 0015210

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-2018 раздел 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018 раздел 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Образец. Заказчику для ознакомления